

# Certificat

**Demandeur:** **Victron Energy B.V.**  
De Paal 35  
1351 JG Almere Haven  
**Pays-Bas**

**Produit:** **Convertisseur**

**Modèle:** **MultiGrid 12/3000/120-50, MultiGrid 24/3000/70-50,  
MultiGrid 48/3000/35-50**

## À utiliser conformément aux réglementations:

Dispositif de coupure automatique avec une surveillance du réseau monophasé, conformément à C10/11, pour des systèmes avec un couplage parallèle monophasé, via un convertisseur dans l'alimentation électrique publique. Le dispositif de coupure automatique VDE-AR-N 4105 :2011-08 fait partie intégrante de ce convertisseur.

## Réglementations et normes appliquées:

### C10/11 – révision 4 juin 2012

Prescriptions techniques spécifiques pour les installations de production décentralisées fonctionnant en parallèle sur le réseau de distribution

Un échantillon représentatif des produits mentionnés ci-dessous correspond avec exigences de sécurité technique en vigueur à la date d'émission de ce certificat pour l'usage spécifié et conformément avec réglementation.

**Numéro de rapport:** 16PP183-09

**Numéro de  
certificat:** 18-002-00

**Délivré le:** 2018-01-09



**Andreas Aufmuth**  
Certification

